

熊本県立大学講義室等電源設備整備工事
入札説明書等質問回答

No.	質問内容	回答
1	資材調達の都合（幹線ケーブル：CET-150や分電盤等）により、工期延長等は可能でしょうか。	工期の延長はできませんが、部材変更は工事着手後、協議を行います。 例：幹線ケーブルをCET→CVTケーブルに変更、150mm ² →60mm ² ×2本並列、100mm ² →38mm ² ×2本並列に変更等。